

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A (12 paraméter)

**nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	0,20	0,002	0,02	4,00	
2021.09.24 1	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 177/ lh 186	25,1	0,086	0,031	0,88	0,02	501	7,36	1,29	0,0080	1,66	< 4	Megfelelő
2021.09.21 0	02 Gyálaréti út 38. ABC	lh 178	18,1	0,116	0,032	0,74	0,01	510	7,46	1,24	0,0073	1,75	< 4	Megfelelő
2021.09.21 1	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 179	25,1	0,145	0,029	0,86	0,01	507	7,51	1,39	0,0072	1,16	< 4	Megfelelő
2021.09.21 1	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 180	23,7	0,148	0,035	0,81	0,01	513	7,56	1,19	0,0071	0,83	< 4	Megfelelő
2021.09.21 1	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 181	21,8	0,066	0,028	0,71	< 0,01	499	7,60	1,29	0,0044	0,42	< 4	Megfelelő
2021.09.21 1	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 182	21,7	0,100	0,033	0,71	< 0,01	499	7,62	1,24	0,0048	0,49	< 4	Megfelelő
2021.09.21 1	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 183	22,3	0,054	0,037	0,64	< 0,01	500	7,62	0,89	0,0042	0,45	< 4	Megfelelő
2021.09.21 1	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 184	26,6	0,063	0,027	0,83	< 0,01	514	7,66	1,04	0,0065	0,59	< 4	Megfelelő
2021.09.21 1	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 185	21,4	0,033	0,030	0,94	< 0,01	517	7,66	1,09	0,0068	0,55	< 4	Megfelelő
2021.10.05 0	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 193	23,5	0,118	0,025	0,84	0,01	517	7,34	1,14	0,0077	0,95		Megfelelő
2021.10.05 0	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	lh 201	23,1	0,139	0,031	0,82	0,01	509	7,58	1,33	0,0078	0,93		Megfelelő
2021.10.05 1	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 194	27,7	0,133	0,026	0,86	0,01	509	7,43	0,94	0,0082	1,13		Megfelelő
2021.10.05 1	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 195	21,1	0,150	0,026	0,86	< 0,01	513	7,47	1,09	0,0073	1,02		Megfelelő
2021.10.05 1	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 196	26,8	0,137	0,025	0,84	0,02	507	7,52	1,33	0,0083	1,12		Megfelelő
2021.10.05 1	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 197	21,2	0,070	0,033	0,74	< 0,01	499	7,53	0,99	0,0055	0,66		Megfelelő
2021.10.05 1	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 198	23,7	0,146	0,028	0,70	0,01	510	7,56	1,48	0,0075	0,95		Megfelelő
2021.10.05 1	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 199	26,1	0,135	0,028	1,00	0,01	504	7,57	2,30	0,0084	0,47		Megfelelő
2021.10.05 1	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 200	23,0	0,112	0,031	0,54	< 0,01	503	7,58	1,53	0,0059	1,08		Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
	Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe	számítás	0,05	0,05
2021.10.19	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	< 0,05	0,12	0,10
2021.10.19	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	0,08	< 0,05
2021.10.19	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	< 0,05	0,14	0,12
2021.10.19	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0,06	0,22	0,16
2021.10.19	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	0,07	< 0,05
2021.10.19	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.10.19	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.10.19	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	0,06	< 0,05
2021.10.19	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	0,14	0,12
2021.10.05	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,09	0,26	0,17
2021.10.05	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	< 0,05	0,15	0,11
2021.10.05	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,07	0,25	0,18
2021.10.05	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 0,05	0,10	0,08
2021.10.05	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,05	0,19	0,14
2021.10.05	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	0,05	< 0,05
2021.10.05	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.10.05	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	0,26	0,23
2021.10.05	18 Széchenyi tér 7-8.	0,05	0,08	< 0,05
További paraméterek a következő lapon				

Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Teleszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Teleszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	500	0	0	0	0	0	500
2021.10.19	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	02 Gyálaréti út 38. ABC	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0	0	0	0	0	0	6
2021.10.19	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0	0	0	0	0	0	1
2021.10.19	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0	0	0	0	0	0	1
2021.10.19	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.05	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0		
2021.10.05	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0	0	0	0	0		
2021.10.05	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0		
2021.10.05	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0	0	0	0	0		
2021.10.05	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	4	0	0	0	0		
2021.10.05	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0		
2021.10.05	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	1	0	0	0	0		
2021.10.05	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0		
2021.10.05	18 Széchenyi tér 7-8.	0	0	0	0	0		

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a fogyasztói mintavételi helyeken

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szenyezettesség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbbák (Végliények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb végliények (kivéve a házas amóbbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2021.10.19	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	04. Dorozsmai út 147.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.07.06	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.07.06	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.07.06	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.07.06	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0,05	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
2021.07.06	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.07.06	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.07.06	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.07.06	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.07.06	18. Széchenyi tér 7-8.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2021.09.21	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 177	< 0,7	3	2	6,1	< 0,1	113	< 4
2021.09.21	02 Gyálaréti út 38. ABC	lh 178	< 0,7	3	2	5,6	< 0,1	108	< 4
2021.09.21	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 179	< 0,7	2	2	5,5	< 0,1	109	< 4
2021.09.21	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 180	1,1	2	2	5,7	< 0,1	113	< 4
2021.09.21	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 181	< 0,7	3	2	5,6	< 0,1	116	< 4
2021.09.21	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 182	< 0,7	< 2	2	5,6	< 0,1	104	< 4
2021.09.21	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 183	< 0,7	2	2	5,5	< 0,1	118	< 4
2021.09.21	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 184	< 0,7	2	2	5,8	< 0,1	109	< 4
2021.09.21	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 185	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	110	< 4
További paraméterek a következő lapon									

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2021.09.21	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	43,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	29	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2021.09.21	02 Gyálaréti út 38. ABC	43,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	31	< 0,4	< 2	< 0,1	0,09	< 5
2021.09.21	03 Kecskételep gyógyszertár Szabadkai u.29.	44,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	28	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2021.09.21	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	37,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	32	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	05 József A. sgt. 118- 120. Deák Gimnázium	35,5	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	33	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	7
2021.09.21	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	35,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	48	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	35,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	24	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	49,6	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	50	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	< 5
2021.09.21	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	48,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	36	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
További paraméterek a következő lapon														

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgálatjuk 7 fogyasztói helyen

Mintav. hely	Bromát	Klorit	Benzol(b)fluorantén	Benzol(k)fluorantén	Benzol(ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzol	1,2-Diklóretán	Tetraklóretán	Triklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Összes Peszticid	Radon	Trícium	Összes alfa aktivitáskoncentráció	Összes béta aktivitáskoncentráció	Indikatív dózis
Határérték, mértékegység:	10 µg/l	0,20 mg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	0,50 µg/l	100 Bq/l	100 Bq/l	Bq/l	Bq/l	0,10 mSv
Alsó méréshatár	3,00	0,02	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,003	0,2	0,3	1	1	1	0,1	0,05	5,0	5,0	0,040	0,10	
10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
18 Széchenyi tér 7-8.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10