

**A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.**

**A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.**

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

**Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A ( 12 paraméter )**

*\*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető ( felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

| Mintavétel ideje          | Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő          | Minta száma | Hőmérséklet | vas        | mangán     | ammónium | nitrit    | vezető-képesség | pH      | kémiai oxigénigény | arzén      | zavarosság* | Trihalometán összes | Szín, szag, íz |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------|------------|-------------|---------------------|----------------|
| Határérték, mértékegység: |                                                    |             | °C          | 0,200 mg/l | 0,050 mg/l | 0,5 mg/l | 0,50 mg/l | 2500 µS/cm      | 6,5-8,5 | 5,0 mg/l           | 0,010 mg/l | NTU*        | 50 µg/l             |                |
| Alsó méréshatár           |                                                    |             | 0           | 0,020      | 0,010      | 0,01     | 0,01      | 10              | 2,00    | 0,20               | 0,002      | 0,02        | 4,00                |                |
| 2022.05.17 0              | 01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.                 | lh 91       | 24,6        | 0,163      | 0,032      | 0,73     | < 0,01    | 479             | 7,98    | 1,42               | 0,0086     | 1,34        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.17 0              | 02 Gyálaréti út 38. ABC                            | lh 92       | 18,5        | 0,085      | 0,032      | 0,72     | 0,03      | 475             | 7,85    | 1,42               | 0,0080     | 0,83        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.17 1              | 03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.       | lh 93       | 24,5        | 0,109      | 0,032      | 0,78     | 0,02      | 481             | 7,82    | 1,47               | 0,0084     | 0,78        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.17 1              | 04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer               | lh 94       | 23,5        | 0,073      | 0,032      | 0,59     | 0,02      | 477             | 7,87    | 1,62               | 0,0072     | 0,85        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.17 1              | 05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium          | lh 95       | 20,1        | 0,151      | 0,038      | 0,59     | 0,01      | 485             | 7,92    | 1,47               | 0,0057     | 1,10        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.17 1              | 06 Diadal u.sarok Algyői út 27.                    | lh 96       | 18,1        | 0,170      | 0,037      | 0,59     | < 0,01    | 488             | 7,75    | 1,32               | 0,0057     | 1,39        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.17 1              | 07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.  | lh 97       | 20,0        | 0,093      | 0,039      | 0,56     | 0,01      | 483             | 7,79    | 1,11               | 0,0051     | 1,07        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.17 1              | 08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62. | lh 98       | 26,3        | 0,086      | 0,033      | 0,80     | 0,01      | 479             | 7,88    | 1,52               | 0,0070     | 0,94        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.17 1              | 09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.                       | lh 99       | 16,3        | 0,042      | 0,033      | 0,92     | 0,02      | 482             | 7,79    | 1,27               | 0,0078     | 0,67        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 0              | 10 Vízmű telephely Kátay u. 21.                    | lh 106      | 22,2        | 0,084      | 0,030      | 0,73     | 0,03      | 474             | 7,73    | 1,42               | 0,0076     | 1,44        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 0              | 11 Nagyalomás Indóház tér 2.                       | lh 107      | 24,1        | 0,086      | 0,030      | 0,72     | < 0,01    | 461             | 7,79    | 1,32               | 0,0083     | 0,91        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 0              | 12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC              | lh 108      | 25,8        | 0,109      | 0,031      | 0,73     | 0,03      | 459             | 7,79    | 1,52               | 0,0083     | 1,26        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 0              | 13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.             | lh 109      | 21,6        | 0,120      | 0,029      | 0,66     | 0,02      | 462             | 7,77    | 1,52               | 0,0077     | 1,73        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 0              | 14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.                | lh 110      | 25,2        | 0,071      | 0,031      | 0,52     | 0,02      | 466             | 7,71    | 1,57               | 0,0075     | 1,12        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 1              | 15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16      | lh 111      | 20,0        | 0,064      | 0,033      | 0,58     | 0,02      | 455             | 7,81    | 1,62               | 0,0060     | 0,62        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 1              | 16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok                 | lh 112      | 23,4        | 0,093      | 0,034      | 0,53     | 0,01      | 454             | 7,75    | 1,21               | 0,0052     | 1,21        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 1              | 17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC                    | lh 113      | 27,6        | 0,060      | 0,032      | 0,93     | 0,02      | 468             | 7,77    | 1,52               | 0,0081     | 0,54        | < 4                 | Megfelelő      |
| 2022.05.24 1              | 18 Széchenyi tér 7-8.                              | lh 114      | 22,2        | 0,048      | 0,032      | 0,76     | < 0,01    | 465             | 7,78    | 1,21               | 0,0072     | 0,77        | < 4                 | Megfelelő      |

További paraméterek a következő lapon

## Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

| Mintavétel ideje                             | Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő                    | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>Határérték, mértékegység:</b>                             | <b>3,0 mg/l</b>   | <b>mg/l</b>       | <b>mg/l</b>       |
|                                              | <b>Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe</b> | <b>számítás</b>   | <b>0,05</b>       | <b>0,05</b>       |
| 2022.06.14                                   | 01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.                           | < 0,05            | 0,10              | 0,06              |
| 2022.06.14                                   | 02 Gyálaréti út 38. ABC                                      | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.06.14                                   | 03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.                 | < 0,05            | 0,07              | < 0,05            |
| 2022.06.14                                   | 04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer                         | < 0,05            | 0,13              | 0,10              |
| 2022.06.14                                   | 05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium                    | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.06.14                                   | 06 Diadal u.sarok Algyői út 27.                              | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.06.14                                   | 07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.            | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.06.14                                   | 08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.           | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.06.14                                   | 09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.                                 | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.05.24                                   | 10 Vízmű telephely Kátay u. 21.                              | < 0,05            | 0,07              | 0,05              |
| 2022.05.24                                   | 11 Nagyállomás Indóház tér 2.                                | < 0,05            | 0,06              | < 0,05            |
| 2022.05.24                                   | 12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC                        | 0,07              | 0,11              | < 0,05            |
| 2022.05.24                                   | 13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.                       | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.05.24                                   | 14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.                          | < 0,05            | 0,05              | < 0,05            |
| 2022.05.24                                   | 15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16                | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.05.24                                   | 16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok                           | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.05.24                                   | 17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC                              | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| 2022.05.24                                   | 18 Széchenyi tér 7-8.                                        | < 0,05            | < 0,05            | < 0,05            |
| <b>További paraméterek a következő lapon</b> |                                                              |                   |                   |                   |

### Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

| Dátum      | Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő          | Teleszám<br>22 °C | Coliform     | Escherichia<br>coli | Pseudomonas<br>aeruginosa | Entero-<br>coccusok | Clostridium<br>perfringens | Teleszám<br>37 °C |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
|            | mértékegység:                                      | szám /<br>1 ml    | szám/ 100 ml |                     |                           |                     |                            | szám /<br>1 ml    |
| határérték |                                                    | 500               | 0            | 0                   | 0                         | 0                   | 0                          | 500               |
| 2022.06.14 | 01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.                 | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.06.14 | 02 Gyálaréti út 38. ABC                            | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.06.14 | 03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.       | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.06.14 | 04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer               | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.06.14 | 05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium          | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.06.14 | 06 Diadal u.sarok Algyői út 27.                    | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.06.14 | 07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.  | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.06.14 | 08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62. | 1                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.06.14 | 09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.                       | 1                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 10 Vízmű telephely Kátay u. 21.                    | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 11 Nagyállomás Indóház tér 2.                      | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC              | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.             | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.                | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16      | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok                 | 1                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC                    | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |
| 2022.05.24 | 18 Széchenyi tér 7-8.                              | 0                 | 0            | 0                   | 0                         | 0                   |                            |                   |

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a fogyasztói mintavételi helyeken

| Dátum      | Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő           | Üledék      | Vas és mangán-baktériumok | Kén-baktériumok | Szenyezetttség jelző baktériumok | Algák és ciano-baktériumok | Gombák (Sarjadzó és fonalás) | Házas amóbbák (Végliények házzal vagy héjjal rendelkező) | Egyéb végliények (kivéve a házas amóbbák) | Fonál férgek (Nematoda) | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
|            | <b>mértékegység:</b>                                | <b>ml/l</b> | <b>szám/l</b>             |                 |                                  |                            |                              |                                                          |                                           |                         |              |                                 |
|            | <b>határérték</b>                                   | <b>0,1</b>  | <b>20000</b>              | <b>20000</b>    | <b>0</b>                         | <b>100</b>                 | <b>0</b>                     | <b>5</b>                                                 | <b>0</b>                                  | <b>5</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                        |
| 2022.06.14 | 01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.                 | 0,03        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.06.14 | 02. Gyálaréti út 38. ABC                            | 0,04        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.06.14 | 03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.       | 0,03        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.06.14 | 04. Dorozsmai út 147.                               | 0,03        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.06.14 | 05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium          | 0,03        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.06.14 | 06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő   | 0,03        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.06.14 | 07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.  | 0,02        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.06.14 | 08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62. | 0,02        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.06.14 | 09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.                       | 0,03        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.04.08 | 10. Vízmű telephely Kátay u. 21.                    | 0,10        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.03.08 | 11 Nagyállomás Indóház tér 2.                       | 0,07        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.03.08 | 12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC              | 0,04        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.03.08 | 13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.             | 0,04        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.03.08 | 14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.                | 0,08        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.03.08 | 15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.     | 0,06        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.03.08 | 16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok                 | 0,10        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.03.08 | 17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC                    | 0,06        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |
| 2022.03.08 | 18. Széchenyi tér 7-8.                              | 0,09        | 0                         | 0               | 0                                | 0                          | 0                            | 0                                                        | 0                                         | 0                       | 0            | 0                               |

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

| Mintavétel ideje                      | Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő              | Minta száma | nitrát | klorid | szulfát | m lúgosság | p lúgosság | összes keménység | trihalo-metán összes |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|------------|------------|------------------|----------------------|
|                                       |                                                    |             |        |        |         |            |            |                  |                      |
| Alsó méréshatár                       |                                                    |             | 0,7    | 2      | 2       | 0,1        | 0,1        | 2                | 4                    |
| 2021.09.21                            | 01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.                 | lh 177      | < 0,7  | 3      | 2       | 6,1        | < 0,1      | 113              | < 4                  |
| 2021.09.21                            | 02 Gyálaréti út 38. ABC                            | lh 178      | < 0,7  | 3      | 2       | 5,6        | < 0,1      | 108              | < 4                  |
| 2021.09.21                            | 03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.       | lh 179      | < 0,7  | 2      | 2       | 5,5        | < 0,1      | 109              | < 4                  |
| 2021.09.21                            | 04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer               | lh 180      | 1,1    | 2      | 2       | 5,7        | < 0,1      | 113              | < 4                  |
| 2021.09.21                            | 05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium          | lh 181      | < 0,7  | 3      | 2       | 5,6        | < 0,1      | 116              | < 4                  |
| 2021.09.21                            | 06 Diadal u.sarok Algyői út 27.                    | lh 182      | < 0,7  | < 2    | 2       | 5,6        | < 0,1      | 104              | < 4                  |
| 2021.09.21                            | 07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.  | lh 183      | < 0,7  | 2      | 2       | 5,5        | < 0,1      | 118              | < 4                  |
| 2021.09.21                            | 08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62. | lh 184      | < 0,7  | 2      | 2       | 5,8        | < 0,1      | 109              | < 4                  |
| 2021.09.21                            | 09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.                       | lh 185      | < 0,7  | 3      | 2       | 5,8        | < 0,1      | 110              | < 4                  |
| További paraméterek a következő lapon |                                                    |             |        |        |         |            |            |                  |                      |

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)  
Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

| Mintavétel ideje                             | Mintavételi hely<br>Szeged, kivéve 07.<br>Algyő          | <i>nátrium</i> | <i>kadmium</i> | <i>króm</i> | <i>nikkel</i> | <i>ólom</i> | <i>réz</i>  | <i>szelén</i> | <i>alumínium</i> | <i>higany</i> | <i>antimon</i> | <i>bór</i>  | <i>fluorid</i> | <i>cianid</i> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|                                              | Határérték,<br>mértékegység:                             | 200<br>mg/l    | 5,0<br>µg/l    | 50<br>µg/l  | 20<br>µg/l    | 10<br>µg/l  | 2,0<br>mg/l | 10<br>µg/l    | 200<br>µg/l      | 1,0<br>µg/l   | 5,0<br>µg/l    | 1,0<br>mg/l | 1,5 mg/l       | 50<br>µg/l    |
|                                              | <b>Alsó méréshatár</b>                                   | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>5</b>    | <b>2</b>      | <b>1</b>    | <b>0,1</b>  | <b>2</b>      | <b>10</b>        | <b>0,4</b>    | <b>2</b>       | <b>0,1</b>  | <b>0,07</b>    | <b>5</b>      |
| 2021.09.21                                   | 01 Vízmű központ Tisza<br>L. krt. 88.                    | 43,7           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 29               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | 0,11           | < 5           |
| 2021.09.21                                   | 02 Gyálaréti út 38. ABC                                  | 43,8           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 31               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | 0,09           | < 5           |
| 2021.09.21                                   | 03 Kecskéstelep<br>gyógyszertár Szabadkai<br>u.29.       | 44,3           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 28               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | 0,11           | < 5           |
| 2021.09.21                                   | 04 Dorozsmai út 147.<br>Reál Élelmiszer                  | 37,1           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 32               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | < 0,07         | < 5           |
| 2021.09.21                                   | 05 József A. sgt. 118-<br>120. Deák Gimnázium            | 35,5           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 33               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | < 0,07         | 7             |
| 2021.09.21                                   | 06 Diadal u.sarok Algyői<br>út 27.                       | 35,8           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 48               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | < 0,07         | < 5           |
| 2021.09.21                                   | 07 Algyő Polgármesteri<br>hivatal Kastélykert u.<br>40.  | 35,3           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 24               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | < 0,07         | < 5           |
| 2021.09.21                                   | 08 Sz-i Biológiai<br>Kutatóközpont<br>Temesvári krt. 62. | 49,6           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 50               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | 0,16           | < 5           |
| 2021.09.21                                   | 09 Szőreg ABC<br>Gőzmalom u. 7.                          | 48,2           | < 1            | < 5         | < 2           | < 1         | < 0,1       | < 2           | 36               | < 0,4         | < 2            | < 0,1       | < 0,07         | < 5           |
| <b>További paraméterek a következő lapon</b> |                                                          |                |                |             |               |             |             |               |                  |               |                |             |                |               |

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgálatjuk 7 fogyasztói helyen

| Mintavételi hely<br>Szeged, kivéve 07.<br>Algyő          | Bromát     | Klorit       | Benzo(l)b)fluorantén | Benzo(l)k)fluorantén | Benzo(l)ghi)perilén | Indeno(1,2,3-cd)pirén | Összes PAH   | Benzo(a)pirén | Benzol      | 1,2-Diklóretán | Tetraklóretán | Triklóretán | Tetraklóretilén és<br>Triklóretilén | Vinil-klorid | Cisz-diklóretén | Összes Peszticid | Radon       | Trícium     | Összes alfa<br>aktivitáskoncentráció | Összes béta<br>aktivitáskoncentráció |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Határérték,<br>mértékegység:                             | 10<br>µg/l | 0,20<br>mg/l | 0,10<br>µg/l         | 0,10<br>µg/l         | 0,10<br>µg/l        | 0,10<br>µg/l          | 0,10<br>µg/l | 0,010<br>µg/l | 1,0<br>µg/l | 3,0<br>µg/l    | 10<br>µg/l    | 10<br>µg/l  | 10<br>µg/l                          | 0,50<br>µg/l | 50<br>µg/l      | 0,50<br>µg/l     | 100<br>Bq/l | 100<br>Bq/l | Bq/l                                 | Bq/l                                 |
| Alsó méréshatár                                          | 2,00       | 0,02         | 0,01                 | 0,01                 | 0,005               | 0,005                 | 0,01         | 0,003         | 0,2         | 0,3            | 1             | 1           | 1                                   | 0,1          | 1               | 0,05             | 5,0         | 5,0         | 0,040                                | 0,10                                 |
| 01 Vízmű központ Tisza<br>L. krt. 88.                    | <2         | <0,02        | <0,01                | <0,01                | <0,005              | <0,005                | <0,01        | <0,003        | <0,2        | <0,3           | <1            | <1          | <1                                  | <0,1         | <1              | <0,05            | <5,0        | <5,0        | <0,040                               | <0,10                                |
| 02 Gyálaréti út 38. ABC                                  | <2         | <0,02        | <0,01                | <0,01                | <0,005              | <0,005                | <0,01        | <0,003        | <0,2        | <0,3           | <1            | <1          | <1                                  | <0,1         | <1              | <0,05            | <5,0        | <5,0        | <0,040                               | <0,10                                |
| 03 Kecskéstelep<br>gyógyszertár Szabadkai<br>u.29.       | <2         | <0,02        | <0,01                | <0,01                | <0,005              | <0,005                | <0,01        | <0,003        | <0,2        | <0,3           | <1            | <1          | <1                                  | <0,1         | <1              | <0,05            | <5,0        | <5,0        | <0,040                               | <0,10                                |
| 05 József A. sgt. 118-<br>120. Deák Gimnázium            | <2         | <0,02        | <0,01                | <0,01                | <0,005              | <0,005                | <0,01        | <0,003        | <0,2        | <0,3           | <1            | <1          | <1                                  | <0,1         | <1              | <0,05            | <5,0        | <5,0        | <0,040                               | <0,10                                |
| 07 Algyő Polgármesteri<br>hivatal Kastélykert u.<br>40.  | <2         | <0,02        | <0,01                | <0,01                | <0,005              | <0,005                | <0,01        | <0,003        | <0,2        | <0,3           | <1            | <1          | <1                                  | <0,1         | <1              | <0,05            | <5,0        | <5,0        | <0,040                               | <0,10                                |
| 08 Sz-i Biológiai<br>Kutatóközpont<br>Temesvári krt. 62. | <2         | <0,02        | <0,01                | <0,01                | <0,005              | <0,005                | <0,01        | <0,003        | <0,2        | <0,3           | <1            | <1          | <1                                  | <0,1         | <1              | <0,05            | <5,0        | <5,0        | <0,040                               | <0,10                                |
| 09 Szőreg ABC<br>Gőzmalom u. 7.                          | <2         | <0,02        | <0,01                | <0,01                | <0,005              | <0,005                | <0,01        | <0,003        | <0,2        | <0,3           | <1            | <1          | <1                                  | <0,1         | <1              | <0,05            | <5,0        | <5,0        | <0,040                               | <0,10                                |