

**A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.**

**A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek. Monitorozás gyakorisága: évente 12 alkalommal 9 fogyasztói minta.**

A jogszabályban meghatározott határérték, parametrikus érték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

**Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A ( 12 paraméter )**

*\*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető ( felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	Osszes szerves széntartalom	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	1	0,002	0,02	4,00	
2024.05.14	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	Ih 95	23,1	0,174	0,029	0,70	0,02	463	7,72	1	0,0086	1,21	< 4	Megfelelő
2024.05.14	02 Gyálaréti út 38. ABC	Ih 96	18,6	0,101	0,032	0,83	< 0,01	462	7,75	1	0,0085	0,75	< 4	Megfelelő
2024.05.14	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	Ih 97	24,5	0,122	0,033	0,78	< 0,01	461	7,74	<1	0,0089	1,14	< 4	Megfelelő
2024.05.14	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	Ih 98	20,4	0,170	0,030	0,69	< 0,01	466	7,81	<1	0,0078	1,00	< 4	Megfelelő
2024.05.14	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	Ih 99	18,7	0,147	0,039	0,50	0,02	453	7,76	<1	0,0062	1,34	< 4	Megfelelő
2024.05.14	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	Ih 100	17,9	0,148	0,034	0,63	< 0,01	464	7,78	<1	0,0060	1,02	< 4	Megfelelő
2024.05.14	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	Ih 101	22,0	0,100	0,038	0,52	< 0,01	456	7,86	<1	0,0055	< 0,5	< 4	Megfelelő
2024.05.14	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	Ih 102	23,0	0,181	0,036	0,64	0,01	465	7,80	<1	0,0089	1,32	< 4	Megfelelő
2024.05.14	25 Levendula ABC - mosogató	Ih 103	17,4	0,076	0,032	0,81	< 0,01	470	7,81	<1	0,0082	1,02	< 4	Megfelelő
2024.05.22	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	Ih 104	23,2	0,117	0,019	0,60	< 0,01	479	7,75	2	0,0073	0,67	< 4	Megfelelő
2024.06.18	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	Ih 124	24,2	0,123	-	0,59	-	-	7,17	-	-	-	-	-
2024.05.22	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	Ih 105	23,1	0,120	0,023	0,65	0,01	451	7,83	2	0,0076	0,59	< 4	Megfelelő
2024.05.22	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	Ih 106	26,1	0,121	0,026	0,69	< 0,01	455	7,86	2	0,0076	0,62	< 4	Megfelelő
2024.05.22	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	Ih 107	22,1	0,117	0,021	0,65	0,01	463	7,86	2	0,0082	0,58	< 4	Megfelelő
2024.05.22	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	Ih 108	25,6	0,109	0,023	0,61	0,02	465	7,83	2	0,0067	0,66	< 4	Megfelelő
2024.05.22	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	Ih 109	20,0	0,057	0,025	0,61	< 0,01	463	7,90	2	0,0063	< 0,5	< 4	Megfelelő
2024.05.22	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	Ih 110	23,6	0,060	0,029	0,47	< 0,01	452	7,85	2	0,0063	0,50	< 4	Megfelelő
2024.05.22	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	Ih 111	25,6	0,172	0,024	0,57	0,04	463	7,80	2	0,0085	0,54	< 4	Megfelelő
2024.05.22	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	Ih 112	21,1	0,159	0,021	0,63	0,01	465	7,84	2	0,0068	0,61	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

## Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
Határérték, mértékegység:		3,0 mg/l	mg/l	mg/l
Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe		számítás	0,05	0,05
2024.06.11	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	< 0,05	0,08	0,05
2024.06.11	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.06.11	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	< 0,05	0,14	0,12
2024.06.11	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	< 0,05	0,12	0,09
2024.06.11	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.06.11	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.06.11	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	< 0,05	0,08	< 0,05
2024.06.11	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.06.11	25 Levendula ABC - mosogató	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.06.18	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	0,10	0,08
2024.05.22	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,10	0,18	0,08
2024.05.22	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,05	0,14	0,09
2024.05.22	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.05.22	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.05.22	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.05.22	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.05.22	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.05.22	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05

További paraméterek a következő lapon

**Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter  
Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.**

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	Telepszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Telepszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	100	0	0	0	0	0	100
2024.06.11	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség- mosogató	2	0	0	0	0		
2024.06.11	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	0	0	0	0	0		
2024.06.11	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	1	0	0	0	0		
2024.06.11	04 Szegána Kft. - férfi mosdó	0	0	0	0	0		
2024.06.11	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	1	0	0	0	0		
2024.06.11	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	1	0	0	0	0		
2024.06.11	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	0	0	0	0	0		
2024.06.11	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	1	0	0	0	0		
2024.06.11	25 Levendula ABC - mosogató	0	0	0	0	0		
2024.05.22	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	1	0	0	0	0		
2024.05.22	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	1	0	0	0	0		
2024.05.22	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0		
2024.05.22	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	1	0	0	0	0		
2024.05.22	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0	0	0	0	0		
2024.05.22	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0		
2024.05.22	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0	0	0	0	0		
2024.05.22	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	3	0	0	0	0		
2024.05.22	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	1	0	0	0	0		

További paraméterek a következő lapon

**Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter**

**Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a 18 fogyasztói mintavételi helyen**

**Monitorozás gyakorisága: évente 6 alkalommal 9 fogyasztói minta.**

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szennyezettség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbák (Véglények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb véglények (kivéve a házas amóbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	<b>mértékegység:</b>	<b>ml/l</b>	<b>szám/l</b>									
	<b>határérték</b>	<b>0,1</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2024.02.20	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,05	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.02.20	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.02.20	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.02.20	04 Szegána Kft. Dorozsmai út 143.	0,08	11000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.02.20	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.02.20	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.04.16	20 Algyői Könyvtár - férfi mosdó	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.02.20	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.02.20	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.28	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	13. Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.28	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,09	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	18. Széchenyi tér 7-8.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**További paraméterek a következő lapon**

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	kalcium	magnézium	bromo-form trihalo-metán összes	Adszorbeálható szerves halogenidek
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	2	1	4	10 µg/l
2024.05.14	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	lh 95	< 0,7	2	2	5,8	< 0,1	108	47	19	< 4	13
2024.05.14	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	lh 96	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	106	48	17	< 4	11
2024.05.14	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	lh 97	< 0,7	< 2	2	5,9	< 0,1	113	47	20	< 4	14
2024.05.14	04 Szegána Kft. -férfi mosdó	lh 98	< 0,7	< 2	2	5,9	< 0,1	104	45	18	< 4	17
2024.05.14	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	lh 99	< 0,7	< 2	2	5,5	< 0,1	115	50	20	< 4	37
2024.05.14	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	lh 100	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	120	49	22	< 4	15
2024.05.14	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	lh 101	< 0,7	< 2	2	5,6	< 0,1	126	51	24	< 4	26
2024.05.14	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	lh 102	< 0,7	< 2	2	5,8	< 0,1	109	47	19	< 4	16
2024.05.14	25 Levendula ABC - mosogató	lh 103	< 0,7	3	2	6,0	< 0,1	110	49	18	< 4	13

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	nátrium	kálium	kadmium	króm	nikkel	ólom	réz	szelén	alumínium	higany	antimon	bór	fluorid	cianid
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l		5,0 µg/l	25 µg/l	20 µg/l	5 µg/l	2,0 mg/l	20 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	10,0 µg/l	1,5 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2024.05.14	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	45	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,19	< 5
2024.05.14	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,07	< 5
2024.05.14	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,17	< 5
2024.05.14	04 Szegána Kft. -férfi mosdó	47	1,2	< 1	< 5	< 2	1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,17	< 5
2024.05.14	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	39	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,59	< 5
2024.05.14	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	46	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,1	< 5
2024.05.14	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	41	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,43	6,9
2024.05.14	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	< 5
2024.05.14	25 Levendula ABC - mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,5	6,7
További paraméterek a következő lapon															

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Benzo(l)b)fluorantén	Benzo(l)k)fluorantén	Benzo(ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzol	1,2-Diklóretán	Tetraklóretán	Triklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Cisz-diklóretán	Összes Peszticid
Határérték, mértékegység:	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l
Alsó méréshatár	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,003	0,2	0,3	1	1	1	0,1	1	0,05
01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
02 ABC Raktár helyiség, mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
25 Levendula ABC - mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05