

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia I.II. (9 paraméter)

**nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	
Alsó méréshatár			0,020	0,010	0,01	0,01	2		0,20	0,002	0,02	
2017.08.29	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 423	0,558	0,032	0,30	< 0,01	468	7,41	0,95	0,009	3,49	Megfelelő
2017.09.25	02. Gyálaréti út 38. ABC	lh 509	0,088	0,019	0,23	0,01	470	7,42	1,04	0,008	1,02	Megfelelő
2017.09.25	03. Kecskéstelep gyógysz. Szabadkai u.29.	lh 510	0,092	0,018	0,16	< 0,01	465	7,38	0,89	0,007	1,07	Megfelelő
2017.09.27	04. Dorozsmai út 147.	lh 522	0,355	0,025	0,27	< 0,01	479	7,51	0,99	0,006	2,33	Megfelelő
2017.09.26	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 514	0,170	0,036	0,49	< 0,01	459	7,79	0,89	0,005	1,28	Megfelelő
2017.09.26	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	lh 496	0,319	0,033	0,46	< 0,01	457	7,78	1,09	0,006	2,56	Megfelelő
2017.09.26	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 495	0,166	0,037	0,42	< 0,01	460	7,71	0,94	0,005	1,33	Megfelelő
2017.08.29	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 416	0,322	0,037	0,48	< 0,01	456	7,55	0,80	0,007	1,40	Megfelelő
2017.09.25	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 506	0,142	0,026	0,29	< 0,01	474	7,53	1,04	0,007	0,68	Megfelelő
2017.09.05	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 415	0,423	0,028	0,22	< 0,01	477	7,56	1,20	0,009	4,01	Megfelelő
2017.09.05	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	lh 450	0,188	0,027	0,22	< 0,01	473	7,51	1,15	0,006	2,19	Megfelelő
2017.09.25	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 511	0,091	0,019	0,19	< 0,01	465	7,40	0,94	0,009	1,36	Megfelelő
2017.09.27	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 521	0,355	0,026	0,29	< 0,01	477	7,42	0,94	0,007	3,21	Megfelelő
2017.09.27	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 523	0,228	0,025	0,14	< 0,01	473	7,54	0,94	0,006	2,17	Megfelelő
2017.09.26	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	lh 519	0,238	0,036	0,43	< 0,01	453	7,97	1,14	0,006	1,21	Megfelelő
2017.09.05	16. Budapesti krt.- Zöldfa u. sarok	lh 542	0,381	0,027	0,32	0,01	471	7,61	1,15	0,008	4,51	Megfelelő
2017.09.25	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 505	0,056	0,023	0,17	< 0,01	473	7,42	1,04	0,007	0,51	Megfelelő
2017.09.26	18. Széchenyi tér 7-8.	lh 515	0,274	0,024	0,21	< 0,01	474	7,60	0,99	0,008	2,28	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
	Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe	számítás	0,05	0,05
2017.08.29	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,19	0,36	0,17
2017.09.25	02. Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.25	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,05	0,11	0,06
2017.09.27	04. Dorozsmai út 147.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.26	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	0,09	0,07
2017.09.26	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,07	0,13	0,06
2017.09.26	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	0,07	< 0,05
2017.08.29	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.25	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.05	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.05	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.25	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,05	0,10	0,05
2017.09.27	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.27	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.26	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.05	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.25	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2017.09.26	18. Széchenyi tér 7-8.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
További paraméterek a következő lapon				

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia III-IV. (10 paraméter)

Évente háromszor vizsgáljuk a fogyasztói helyeken

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2017.08.29	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 423	< 0,7	6	2	5,4	< 0,1	114	4,0
2017.08.29	02. Gyálaréti út 38. ABC	lh 420	< 0,7	6	2	5,5	< 0,1	120	4,1
2017.08.29	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 421	< 0,7	5	2	5,4	< 0,1	111	4,3
2017.08.28	04. Dorozsmai út 147.	lh 412	< 0,7	8	2	5,5	< 0,1	108	4,7
2017.08.28	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 410	< 0,7	7	2	5,4	< 0,1	110	< 4
2017.08.30	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	lh 425	< 0,7	6	2	5,4	< 0,1	110	5,0
2017.08.30	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 424	< 0,7	5	2	5,6	< 0,1	111	4,4
2017.08.29	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 416	< 0,7	3	2	5,5	< 0,1	111	< 4
2017.08.29	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 418	< 0,7	5	2	5,5	< 0,1	99	< 4
2017.09.05	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 451	< 0,7	6	2	5,8	< 0,1	111	4,9
2017.09.05	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	lh 450	< 0,7	8	2	5,4	< 0,1	108	4,6
2017.09.05	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 449	< 0,7	6	2	5,7	< 0,1	111	4,2
2017.09.06	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 459	< 0,7	9	2	5,7	< 0,1	104	6,7
2017.09.06	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 461	< 0,7	8	2	5,6	< 0,1	105	5,0
2017.09.04	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	lh 436	< 0,7	7	2	5,3	< 0,1	108	4,9
2017.09.05	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 452	< 0,7	5	2	5,6	< 0,1	104	< 4
2017.09.05	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 454	< 0,7	7	2	5,5	< 0,1	105	5,6
2017.09.05	18. Széchenyi tér 7-8.	lh 446	< 0,7	7	2	5,5	< 0,1	111	4,5
További paraméterek a következő lapon									
<i>Alsó méréshatárok trihalometánok 4 µg/l, ólom 1 µg/l, az ez alatti értékek nem vehetők figyelembe.</i>									

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes 14 paraméter (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Évente egyszer

Mintavétel ideje	Mintav. hely	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2017.08.29	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	44,9	< 1	< 5	2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,20	8,7
2016.08.30	03. Kecskételep gyógyszertár Szabadkai u.29.	52,9	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	0,1	< 0,07	< 5
2017.08.28	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	35,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	< 5
2017.08.30	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	39,9	< 1	< 5	3	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,25	12,8
2017.08.29	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	52,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,23	7,4
2017.09.05	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	45,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,09	< 5
2017.09.06	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	57,5	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,15	< 5
2017.09.04	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	38,2	1	< 5	4	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,23	7,4
2016.09.06	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	49,0	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	7,1	< 0,07	< 5
További paraméterek a következő lapon														

Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Telepszám 22 °C	Telepszám 37 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens
	mértékegység:	szám / 1 ml		szám/ 100 ml				
	határérték	500	500	0	0	0	0	0
2017.09.19	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0	1	0	0	0	0	
2017.09.25	02. Gyálaréti út 38. ABC	1	2	0	0	0	0	
2017.09.25	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0	0	
2017.09.27	04. Dorozsmai út 147.	2	0	0	0	0	0	
2017.09.26	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	16	9	0	0	0	0	
2017.09.26	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	3	1	0	0	0	0	
2017.09.26	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0	0	0	0	0	0	
2017.09.19	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	35	22	0	0	0	0	
2017.09.25	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	4	81	0	0	0	0	
2017.09.05	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	2	13	0	0	0	0	
2017.09.05	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	0	1	0	0	0	0	
2017.09.25	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	6	6	0	0	0	0	
2017.09.18	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	7	3	0	0	0	0	
2017.09.27	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	28	22	0	0	0	0	
2017.09.26	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	1	8	0	0	0	0	
2017.09.05	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0	29	0	0	0	0	
2017.09.25	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	39	0	0	0	0	0	
2017.09.26	18. Széchenyi tér 7-8.	6	3	0	0	0	0	

További paraméterek a következő lapon

