

**A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.**

**A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.**

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közzéte a honlapon.

**Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A ( 12 paraméter )**

*\*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető ( felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	0,20	0,002	0,02	4,00	
2018.07.31	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 176	22,5	0,085	0,036	0,18	< 0,01	437	7,64	1,40	0,008	0,69	< 4	Megfelelő
2018.07.31	02. Gyárláti út 38. ABC	lh 177	23,1	0,094	0,042	0,460	0,06	478	7,00	1,55	0,007	0,78	< 4	Megfelelő
2018.07.31	03. Kecskéstelep gyógyász. Szabadkai u.29.	lh 178	25,8	0,038	< 0,01	0,170	0,04	491	7,05	1,20	0,007	0,48	6,20	Megfelelő
2018.07.31	04. Dorozsmai út 147.	lh 179	26,1	0,177	0,022	0,38	< 0,01	443	7,50	1,55	0,010	1,47	< 4	Megfelelő
2018.07.31	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 180	29,9	0,022	0,025	0,33	< 0,01	436	7,58	1,40	0,005	0,89	< 4	Megfelelő
2018.07.31	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	lh 181	24,9	0,153	0,026	0,38	< 0,01	426	7,53	1,50	0,008	0,98	4,20	Megfelelő
2018.07.31	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 182	25,6	0,154	0,023	0,29	< 0,01	448	7,62	1,30	0,006	0,64	< 4	Megfelelő
2018.07.31	08. Kutatóközpont Temesvári krt. 62	lh 183	25,0	0,192	0,022	0,26	< 0,01	426	7,55	1,35	0,006	1,07	4,10	Megfelelő
2018.07.31	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 184	21,7	0,069	0,026	0,30	< 0,01	470	7,66	1,60	0,010	0,50	4,10	Megfelelő
2018.07.17	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 155	25,6	0,160	0,025	0,33	< 0,01	452	7,41	1,32	0,008	1,46	< 4	Megfelelő
2018.07.17	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	lh 156	28,5	0,035	< 0,01	< 0,01	< 0,01	467	7,33	0,91	0,006	0,46	14,70	Megfelelő
2018.07.17	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 157	28,3	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 0,01	475	7,28	0,51	0,006	0,35	16,50	Megfelelő
2018.07.17	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 158	25,3	0,192	0,026	0,36	< 0,01	457	7,44	0,66	0,006	1,35	< 4	Megfelelő
2018.07.17	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 159	28,7	0,062	0,015	0,25	0,03	471	7,28	1,27	0,005	0,54	5,20	Megfelelő
2018.06.19	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	lh 122	21,5	0,141	0,027	0,19	0,01	458	7,66	0,90	0,007	0,83	< 4	Megfelelő
2018.07.17	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 161	26	0,137	0,027	0,28	< 0,01	460	7,26	1,01	0,005	0,81	4,50	Megfelelő
2018.07.17	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 162	25,1	0,086	0,019	0,13	0,06	467	7,22	0,91	0,007	0,58	5,50	Megfelelő
2018.07.17	18. Széchenyi tér 7-8.	lh 163	24,3	0,161	0,036	0,42	< 0,01	457	7,33	1,11	0,005	0,95	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

## Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	<b>Határérték, mértékegység:</b>	<b>3,0 mg/l</b>	<b>mg/l</b>	<b>mg/l</b>
	<b>Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe</b>	<b>számítás</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
2018.09.18	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.18	02. Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.18	03. Kecskéstelep gyógysz. Szabadkai u.29.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.18	04. Dorozsmai út 147.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.18	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.18	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.18	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.18	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.18	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.04	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.04	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	< 0,05	0,14	0,12
2018.09.04	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.04	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.04	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	0,08	< 0,05
2018.09.04	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	< 0,05	0,05	< 0,05
2018.09.04	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.04	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2018.09.04	18. Széchenyi tér 7-8.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
<b>További paraméterek a következő lapon</b>				

## Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Teleszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Enterococcusok	Clostridium perfringens
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml				
	határérték	500	0	0	0	0	0
2018.09.18	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	11	0	0	0	0	
2018.09.18	02. Gyálaréti út 38. ABC	0	0	0	0	0	
2018.09.18	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0	
2018.09.18	04. Dorozsmai út 147.	0	0	0	0	0	
2018.09.18	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0	0	0	0	0	
2018.09.18	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0	0	0	0	0	
2018.09.18	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	1	0	0	0	0	
2018.08.28	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	2	0	0	0	0	
2018.09.18	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	3	0	0	0	0	
2018.09.04	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	2	0	0	0	0	
2018.09.04	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	0	0	0	0	0	
2018.09.04	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0	
2018.09.04	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	1	0	0	0	0	
2018.09.04	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	1	0	0	0	0	
2018.09.04	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0	0	0	0	0	
2018.09.04	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0	0	0	0	0	
2018.09.04	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0	
2018.09.04	18. Széchenyi tér 7-8.	0	0	0	0	0	

További paraméterek a következő lapon



Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia III-IV. (10 paraméter)

Évente háromszor vizsgáljuk a fogyasztói helyeken

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2018.07.31	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 176	< 0,7	4	2	5,7	< 0,1	93	< 4
2018.07.31	02. Gyálaréti út 38. ABC	lh 177	< 0,7	6	2	6,0	< 0,1	69	< 4
2018.07.31	03. Kecskéstelep gyógysz. Szabadkai u.29.	lh 178	< 0,7	12	2	5,4	1	73	6,2
2018.07.31	04. Dorozsmai út 147.	lh 179	< 0,7	6	2	5,6	< 0,1	106	< 4
2018.07.31	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 180	< 0,7	6	2	5,5	< 0,1	109	< 4
2018.07.31	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	lh 181	< 0,7	5	2	5,5	< 0,1	111	4,2
2018.07.31	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 182	< 0,7	6	2	5,5	< 0,1	110	< 4
2018.07.31	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 183	< 0,7	7	2	5,3	< 0,1	109	4,1
2018.07.31	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 184	0,9	6	2	5,7	< 0,1	99	4,1
2017.09.05	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 451	< 0,7	6	2	5,8	< 0,1	111	4,9
2017.09.05	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	lh 450	< 0,7	8	2	5,4	< 0,1	108	4,6
2017.09.05	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 449	< 0,7	6	2	5,7	< 0,1	111	4,2
2017.09.06	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 459	< 0,7	9	2	5,7	< 0,1	104	6,7
2017.09.06	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 461	< 0,7	8	2	5,6	< 0,1	105	5,0
2017.09.04	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	lh 436	< 0,7	7	2	5,3	< 0,1	108	4,9
2017.09.05	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 452	< 0,7	5	2	5,6	< 0,1	104	< 4
2017.09.05	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 454	< 0,7	7	2	5,5	< 0,1	105	5,6
2017.09.05	18. Széchenyi tér 7-8.	lh 446	< 0,7	7	2	5,5	< 0,1	111	4,5
<b>További paraméterek a következő lapon</b>									
<i>Alsó méréshatárok trihalometánok 4 µg/l, ólom 1 µg/l, az ez alatti értékek nem vehetők figyelembe.</i>									

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes 14 paraméter (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Évente egyszer

Mintavétel ideje	Mintav. hely	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2018.07.31	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	56,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	13	< 4	< 2	< 0,1	0,11	8,7
2018.07.31	02 Gyálaréti út 38. ABC	51,2	< 1	< 5	< 2	1,8	< 0,1	< 2	18	< 4	< 2	< 0,1	0,12	7,7
2018.07.31	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	51,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	18	< 4	< 2	< 0,1	0,19	11,9
2018.07.31	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	46,0	< 1	< 5	< 2	1,1	< 0,1	< 2	< 10	< 4	< 2	< 0,1	0,10	17,6
2018.07.31	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	37,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	15	< 4	< 2	< 0,1	< 0,07	15,3
2018.07.31	06 Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	38,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	19	< 4	< 2	< 0,1	0,16	13,4
2018.07.31	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	38,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	14	< 4	< 2	< 0,1	0,10	12,5
2018.07.31	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	39,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	10	< 4	< 2	< 0,1	0,11	13,2
2018.07.31	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	52,5	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	11	< 4	< 2	< 0,1	0,16	11,3
További paraméterek a következő lapon														