

**A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.**

**A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.**

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

**Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A ( 12 paraméter )**

*\*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető ( felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	0,20	0,002	0,02	4,00	
2019.10.29 0	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 251	25,4	0,147	0,024	0,79	0,01	478	7,78	0,94	0,0071	0,98	< 4	Megfelelő
2019.10.29 0	02. Gyálaréti út 38. ABC	lh 252	14,9	0,110	0,024	0,80	< 0,01	479	7,77	1,14	0,0063	1,17	< 4	Megfelelő
2019.10.29 0	03. Kecskéstelep gyógsz. Szabadkai u.29.	lh 253	22,6	0,183	0,024	0,74	< 0,01	477	7,72	0,94	0,0071	1,48	< 4	Megfelelő
2019.10.29 0	04. Dorozsmai út 147.	lh 254	21,3	0,110	0,025	0,76	0,01	480	7,78	0,99	0,0088	1,23	< 4	Megfelelő
2019.10.29 0	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 255	22,9	0,098	0,021	0,78	< 0,01	485	7,75	1,09	0,0067	1,66	< 4	Megfelelő
2019.10.29 0	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	lh 256	19,1	0,050	0,024	0,72	< 0,01	484	7,78	1,09	0,0061	1,25	< 4	Megfelelő
2019.10.29 1	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 257/262	17,9	0,156	0,042	0,42	< 0,01	463	7,71	0,94	0,0075	2,00	< 4	Megfelelő
2019.10.29 1	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt.	lh 258/263	22,2	0,193	0,030	0,49	< 0,01	485	7,74	1,48	0,0084	1,86	< 4	Megfelelő
2019.10.29 1	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 259	19,4	0,032	0,027	0,87	< 0,01	489	7,85	0,99	0,0072	0,96	< 4	Megfelelő
2019.09.03 0	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 213	25,7	0,116	0,034	0,60	< 0,01	467	7,62	1,35	0,0058	0,66	< 4	Megfelelő
2019.09.03 0	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretotthon	lh 214	27,9	0,096	0,033	0,52	0,02	478	7,64	1,40	0,0062	0,77	< 4	Megfelelő
2019.09.03 0	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 215/ lh 238	27,3	0,104	0,036	0,55	< 0,01	479	7,67	1,35	0,0072	1,51	< 4	Megfelelő
2019.09.03 0	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 216/ lh 239	26,5	0,197	0,031	0,61	< 0,01	482	7,64	1,20	0,0067	1,57	< 4	Megfelelő
2019.09.03 0	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 217	28,3	0,095	0,030	0,63	< 0,01	486	7,61	1,05	0,0065	0,77	< 4	Megfelelő
2019.09.03 1	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	lh 218	25,2	0,124	0,035	0,52	< 0,01	477	7,74	1,20	0,0054	0,73	< 4	Megfelelő
2019.09.03 1	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 219	24,9	0,114	0,036	0,42	< 0,01	475	7,63	1,35	0,0055	1,08	< 4	Megfelelő
2019.09.03 1	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 220	28,1	0,075	0,032	0,79	< 0,01	481	7,68	1,25	0,0075	0,40	< 4	Megfelelő
2019.09.03 1	18. Széchenyi tér 7-8.	lh 221	26,3	0,095	0,028	0,72	< 0,01	486	7,66	1,40	0,0067	0,59	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

## Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	<b>Határérték, mértékegység:</b>	<b>3,0 mg/l</b>	<b>mg/l</b>	<b>mg/l</b>
	<b>Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe</b>	<b>számítás</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
2019.10.29	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,06	0,12	0,06
2019.10.29	02. Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	0,09	0,07
2019.10.29	03. Kecskéstelep gyógysz. Szabadkai u.29.	< 0,05	0,07	0,05
2019.10.29	04. Dorozsmai út 147.	< 0,05	0,24	0,20
2019.10.29	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	0,06	< 0,05
2019.10.29	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,05	0,12	0,07
2019.10.29	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	0,07	< 0,05
2019.10.29	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2019.10.29	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	0,15	0,12
2019.10.08	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,05	0,13	0,08
2019.10.08	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	0,11	0,32	0,21
2019.10.08	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 0,05	0,21	0,18
2019.10.08	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2019.10.08	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2019.10.08	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2019.10.08	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2019.10.08	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2019.10.08	18. Széchenyi tér 7-8.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
<b>További paraméterek a következő lapon</b>				

## Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Teleszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Teleszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	500	0	0	0	0	0	500
2019.10.29	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	1	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	02. Gyálaréti út 38. ABC	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	04. Dorozsmai út 147.	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	29	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	486	0	0	0	0	0	273
2019.10.29	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0	0	0	0	0	0	1
2019.10.08	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0		
2019.10.08	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	0	0	0	0	0		
2019.10.08	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0		
2019.10.08	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0	0	0	0	0		
2019.10.08	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0	0	0	0	0		
2019.10.08	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0	0	0	0	0		
2019.10.08	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	5	0	0	0	0		
2019.10.08	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0		
2019.10.08	18. Széchenyi tér 7-8.	1	0	0	0	0		

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a fogyasztói mintavételi helyeken

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szenyezetttség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbbák (Véglények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb véglények (kivéve a házas amóbbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
Határérték	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2019.10.29	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.03	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.03	04. Dorozsmai út 147.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.03	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.16	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,03	13000	0	0	0	0	4	0	0	0	0
2019.07.16	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.16	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.16	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0,03	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.16	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,03	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.16	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.16	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.16	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.16	18. Széchenyi tér 7-8.	0,02	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2018.07.31	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 176	< 0,7	4	2	5,7	< 0,1	93	< 4
2018.07.31	02. Gyálaréti út 38. ABC	lh 177	< 0,7	6	2	6,0	< 0,1	69	< 4
2018.07.31	03. Kecskéstelep gyógysz. Szabadkai u.29.	lh 178	< 0,7	12	2	5,4	1	73	6,2
2018.07.31	04. Dorozsmai út 147.	lh 179	< 0,7	6	2	5,6	< 0,1	106	< 4
2018.07.31	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 180	< 0,7	6	2	5,5	< 0,1	109	< 4
2018.07.31	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	lh 181	< 0,7	5	2	5,5	< 0,1	111	4,2
2018.07.31	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 182	< 0,7	6	2	5,5	< 0,1	110	< 4
2018.07.31	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 183	< 0,7	7	2	5,3	< 0,1	109	4,1
2018.07.31	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 184	0,9	6	2	5,7	< 0,1	99	4,1
További paraméterek a következő lapon									

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintav. hely	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	<b>Alsó méréshatár</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>	<b>2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,07</b>	<b>5</b>
2018.07.31	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	56,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	13	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	8,7
2018.07.31	02 Gyálaréti út 38. ABC	51,2	< 1	< 5	< 2	1,8	< 0,1	< 2	18	0,75	< 2	< 0,1	0,12	7,7
2018.07.31	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	51,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	18	< 0,4	< 2	< 0,1	0,19	11,9
2018.07.31	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	46,0	< 1	< 5	< 2	1,1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,10	17,6
2018.07.31	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	37,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	15	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	15,3
2018.07.31	06 Diadal u.sarok Algyói út 27. Tyúkász Vendéglő	38,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	19	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	13,4
2018.07.31	07 Algyó Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	38,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	14	< 0,4	< 2	< 0,1	0,10	12,5
2018.07.31	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	39,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	13,2
2018.07.31	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	52,5	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	11	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	11,3
<b>További paraméterek a következő lapon</b>														

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes  
Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintav. hely	Bromát	Klorit	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzol	1,2-Diklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Cisz-1,2-diklóretilén	Összes Peszticid	Trícium	Összes alfa aktivitáskonzentráció	Összes béta aktivitáskonzentráció	Inaktív dózis
Határérték, mértékegység:	10 µg/l	0,20 mg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l	100 Bq/l			0,10 mSv
Alsó méréshatár	0,003	0,02	0,01	0,005	0,2	0,3	1	1	0,01	5,0	0,040	0,10	0,10
01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01				
02 Gyálaréti út 38. ABC	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
06 Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01				
09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	<0,003	<0,02	<0,01	<0,005	<0,2	<0,3	< 1	< 1	<0,01	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10