

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A (12 paraméter)

**nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	0,20	0,002	0,02	4,00	
2020.01.06 0	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 1	21,4	0,166	0,022	0,73	0,02	439	7,52	1,33	0,0070	0,69	< 4	Megfelelő
2020.01.06 0	02 Gyálareti út 38. ABC	lh 2/18	10,5	0,117	0,024	0,71	0,04	453	7,37	1,19	0,0072	0,91	< 4	Megfelelő
2020.01.07 0	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 9/19	18,3	0,172	0,025	0,79	0,02	457	6,86	1,28	0,0077	1,52	< 4	Megfelelő
2020.01.06 0	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 3	17,3	0,104	0,025	0,62	0,03	455	7,33	0,99	0,0061	0,61	< 4	Megfelelő
2020.01.06 0	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 4	12,3	0,057	0,025	0,65	< 0,01	456	7,35	1,43	0,0053	0,53	< 4	Megfelelő
2020.01.06 1	06 Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	lh 5	11,0	0,099	0,032	0,55	< 0,01	457	7,35	1,33	0,0050	0,49	< 4	Megfelelő
2020.01.06 1	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 6	8,3	0,157	0,037	0,62	< 0,01	453	7,28	1,28	0,0049	0,70	< 4	Megfelelő
2020.01.06 1	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 7	16,4	0,196	0,037	0,40	< 0,01	456	7,14	1,09	0,0052	0,90	< 4	Megfelelő
2020.01.06 1	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 8	12,5	0,075	0,029	0,96	0,01	468	7,18	1,04	0,0069	0,51	< 4	Megfelelő
2019.11.12 0	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 264	21,7	0,140	0,029	0,75	0,01	455	7,52	1,29	0,0070	0,71	< 4	Megfelelő
2019.11.12 0	11 Harmat u. 2. Alsóvárosi Szeretetotthon	lh 265	24,9	0,134	0,024	0,72	0,02	452	7,60	1,14	0,0062	0,76	< 4	Megfelelő
2019.11.12 0	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 266	22,1	0,148	0,023	0,74	0,02	455	7,67	0,99	0,0057	0,70	< 4	Megfelelő
2019.11.12 1	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 267	19,3	0,179	0,025	0,90	0,02	468	7,62	1,29	0,0066	0,98	< 4	Megfelelő
2019.11.12 1	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 268	26,8	0,130	0,022	0,82	0,04	471	7,78	1,24	0,0063	0,67	< 4	Megfelelő
2019.11.12 1	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 269	18,3	0,083	0,021	0,63	0,01	466	7,90	0,99	0,0063	0,65	< 4	Megfelelő
2019.11.12 1	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 270	23,2	0,188	0,018	0,56	< 0,01	470	7,63	1,14	0,0067	1,53	< 4	Megfelelő
2019.11.12 1	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 271	25,7	0,103	0,028	0,82	0,02	467	7,71	0,94	0,0071	0,57	< 4	Megfelelő
2019.11.12 1	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 272	22,9	0,125	0,025	0,57	0,02	465	7,73	0,99	0,0070	0,63	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
	Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe	számítás	0,05	0,05
2020.01.28	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	< 0,05	0,38	0,36
2020.01.28	02 Gyálaréti út 38. ABC	0,07	0,22	0,15
2020.01.28	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,06	0,31	0,25
2020.01.28	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	< 0,05	0,26	0,23
2020.01.28	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	0,06	< 0,05
2020.01.28	06 Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	< 0,05	0,09	0,06
2020.01.28	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	0,05	< 0,05
2020.01.28	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	0,08	0,05
2020.01.28	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	0,08	< 0,05
2020.01.14	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	0,20	0,17
2020.01.14	11 Harmat u. 2. Alsóvárosi Szeretetotthon	0,20	0,76	0,56
2020.01.14	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 0,05	0,26	0,25
2020.01.14	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 0,05	0,12	0,10
2020.01.14	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	0,09	0,07
2020.01.14	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	0,07	0,05
2020.01.14	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2020.01.14	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,08	0,20	0,12
2020.01.14	18 Széchenyi tér 7-8.	< 0,05	0,06	< 0,05
További paraméterek a következő lapon				

Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Teleszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Enterococcusok
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml			
határérték		500	0	0	0	0
2020.01.28	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	1	0	0	0	0
2020.01.28	02 Gyálaréti út 38. ABC	3	0	0	0	0
2020.01.28	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0
2020.01.28	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0	0	0	0	0
2020.01.28	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	1	0	0	0	0
2020.01.28	06 Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0	0	0	0	0
2020.01.28	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	1	0	0	0	0
2020.01.28	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0	0	0	0	0
2020.01.28	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	380	0	0	0	0
2020.01.14	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0
2020.01.14	11 Harmat u. 2. Alsóvárosi Szeretetotthon	0	0	0	0	0
2020.01.14	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0
2020.01.14	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0	0	0	0	0
2020.01.14	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0	0	0	0	0
2020.01.14	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0
2020.01.14	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0	0	0	0	0
2020.01.14	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0
2020.01.14	18 Széchenyi tér 7-8.	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a fogyasztói mintavételi helyeken

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szenyezetttség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalas)	Házas amóbbák (Végliények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb végliények (kivéve a házas amóbbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
Határérték	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2019.10.29	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.26	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,06	3000	0	0	0	0	4	0	0	0	0
2019.10.29	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.26	04. Dorozsmai út 147.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.10.29	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.26	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.12	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,03	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.12	11. Harmat u. 2., Alsóvárosi Szeretetotthon	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.12	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.12	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0,05	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
2019.11.12	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.12	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,02	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.12	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.12	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.11.12	18. Széchenyi tér 7-8.	0,03	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes
Határérték, mértékegység:			50 mg/l	250 mg/l	250 mg/l	mmol/l		50-350 CaO mg/l	50 mg/l
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2019.11.12	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 264	< 0,7	6	2	5,6	< 0,1	107	< 4
2019.11.12	11 Harmat u. 2. Alsóvárosi Szeretetotthon	lh 265	< 0,7	4	2	5,6	< 0,1	99	< 4
2019.11.12	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 266	< 0,7	5	2	5,6	< 0,1	100	< 4
2019.11.12	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 267	< 0,7	5	2	5,6	< 0,1	106	< 4
2019.11.12	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 268	< 0,7	6	2	5,5	< 0,1	104	< 4
2019.11.12	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 269	< 0,7	7	2	5,6	< 0,1	105	< 4
2019.11.12	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 270	< 0,7	5	2	5,6	< 0,1	103	< 4
2019.11.12	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 271	< 0,7	4	2	5,6	< 0,1	99	< 4
2019.11.12	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 272	0,9	5	2	5,7	< 0,1	107	< 4

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintav. hely	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2019.11.12	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	44,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	10,8	0,89	< 2	< 0,1	0,14	< 5
2019.11.12	11 Harmat u. 2. Alsóvárosi Szeretotthon	48,5	< 1	< 5	< 2	1,3	< 0,1	< 2	< 10	0,61	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2019.11.12	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	51,0	< 1	< 5	< 2	1,0	< 0,1	< 2	11,0	< 0,4	< 2	< 0,1	0,12	< 5
2019.11.12	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	45,7	< 1	< 5	< 2	2,7	< 0,1	< 2	10,1	0,55	< 2	< 0,1	0,07	< 5
2019.11.12	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	52,6	< 1	< 5	< 2	3,2	< 0,1	< 2	10,6	0,72	< 2	< 0,1	0,07	< 5
2019.11.12	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	53,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,10	< 5
2019.11.12	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	52,7	< 1	< 5	9,1	7,8	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2019.11.12	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	58,9	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2019.11.12	18 Széchenyi tér 7-8.	48,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
További paraméterek a következő lapon														

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintav. hely	Bromát	Klorit	Benzo(l)b)fluorantén	Benzo(l)k)fluorantén	Benzo(l)ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzol	1,2-Diklóretán	Tetraklóretán	Triklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Cisz-1,2-diklóretilén	Összes Peszticid	Radon	Trícium	Összes alfa aktivitáskoncentráció	Összes béta aktivitáskoncentráció	Inaktív dózis
Határérték, mértékegység:	10 µg/l	0,20 mg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l	100 Bq/l	100 Bq/l	Bq/l	Bq/l	0,10 mSv
Alsó méréshatár	3,00	0,02	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,005	0,2	0,3	1	1	1	0	1	0,05	5,0	5,0	0,040	0,10	
10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05					
11 Harmat u. 2. Alsóvárosi Szeretotthon	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
18 Széchenyi tér 7-8.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05					